

LEYENDA PUESTA A TIERRA:

Conducción enterrada: cable desnudo de cobre

Arqueta de conexión con pica de cobre de puesta a tierra

SE CONECTARÁ PUESTA A TIERRA:

1) La instalación de pararrayos (CTE-DB-SU 8)

2) La instalación de antena de TV-FM (NTE-IPP)

3) Los enchufes eléctricos (NTE-IRB)

4) Las instalaciones de fontanería, gas, calefación, depósitos, calderas y todo elemento metálico importante

5) Las esructuras métalicas y de hormigón (armsduras)

PUNTO DE PUESTA A TIERRA





ARQUETA PUESTA A TIERRA 50X50X28 cm:





CONEXIÓN ARMADURA ESTRUCTURA HORMIGÓN A TIERRA



CONSIDERACIONES:

1) El cable conductor estará en contacto con el terreno a una profundidad mayor a 80 cm a partirdel forjado sanitario Uniones mediante soldadura aluminotérmica.

2) La armadura del muro de contención, solera y soportes irán soldadas mediante un cable conductor, a la conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera

3) La arqueta de conexión se realizará según NTE-IEP registrable mediante tapas de H.A.

TÍTULO	PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO VIVIENDA UNIFAMILIAR	
ALUMNO/A	TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED. 7002
PROFESORO/A	FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGEZ	PLANO Nº 09
ESCALA 1/75	PLANO PUESTA A TIERRA	
AÑO 2009-2010		